

Kläranlage Haiming – Belebungsanlage im Aufstaubetrieb mit nachgeschalteten Teichen- Ausbaugröße 3500 EW

1 Folgende Überwachungswerte / Jahresschmutzwassermenge, bezogen auf die beantragte Einleitung in Vorfluter, Einleitstelle E1 nach UTM Ost 790602; Nord 5347518 werden für die im Antrag bezeichneten Kläranlage erklärt:

Von der glasfaserfiltrierten qualifizierten Stichprobe	Konzentration (mg/l)
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	95
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB ₅)	20
Ammoniumstickstoff vom 01. Mai bis 31. Oktober	10
Stickstoff gesamt (N _{ges}) als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitrat-Stickstoff vom 01. Mai bis 31. Oktober	30
Phosphor gesamt (P _{ges})	2,5
Jahresschmutzwassermenge (JSM) in m ³	210787

2 Folgende Abflüsse, bezogen auf den Kläranlagenablauf, werden beantragt:

- Trockenwetterabfluss 36 m³/h
(Abwassermenge je h)
- Trockenwetterabfluss 800m³/d
(Abwassermenge je d)

Haiming den 17.10.2024

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Antragstellers / Stempel