

Betrieb Notstrom Haiming Kläranlage und Pumpwerke bei Trockenwetter (bei Regenwetter Stände und Bedarf beobachten)

		Laufzeit Tour Mobilgerät + Zeit pro Umsetzen 0,5 h						Bevorratung Treibstoff: 2 Tanks a 1000ltr. Minimum je 500ltr dann nachbetankung. Treibstoff: B0								
Stationsname	Stationsname Nr	häufigkeit Std	13	424		2969	Tankinhalt ltr	Bemerkung Verbrauch	Notstrom	Notstrom Selbstanlauf	anfahrbar	Bedarf kw Leistung	Bevorratung mindestens	Kraftstoffart	Tank	Verlauf
			Dauer/Laufzeit Std	Verbrauch/ Std ltr	Verbrauch/Tag ltr	Verbrauch/Woche ltr										
Kläranlage	0	dauer	24	10	240	1680	240		Fest installiert	ja	ja	40	1000	B0 oder Heizöl	Mobile Tankstelle Quadro Transportabel	Automatisch mit Kontrollbesuch, wenn Handynetzk ok dann auch Störmeldung
PW Sportheim	1	24	0,5	7	3,5	24,5	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	ja	6	Tank fahrbares Gerät	B0 oder Heizöl	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Burghauserstraße	2	24	0,7	7	4,9	34,3	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	nein, langes Kabel und Burghauser Straße ggf Zufahrt Nachbar	6	Tank fahrbares Gerät	B0 oder Heizöl	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Motzenbrunn	3	24	10	7	70	490	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil mit Standort und Betrieb nachts vor Ort	nein	ja	40	Tank fahrbares Gerät	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Fahnbach	4	24	0,25	7	1,75	12,25	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	ja	6	Tank fahrbares Gerät	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Haarbach	5	12	0,5	7	3,5	24,5	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	ja	6	Tank fahrbares Gerät	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Unterviehausen	6	24	0,25	7	1,75	12,25	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	ja	6	Tank fahrbares Gerät	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Niedergottsau	7	dauer	24	4	96	672	240		Fest installiert	nein	ja	12	500	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	starten per Hand mit Kontrollbesuchen. Wenn Telefonnetz ok dann Störmeldung
PW Pflegeheim	8	24	0,25	7	1,75	12,25	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	Parkplatz Schloßstraße Kabel Lang	6	Tank fahrbares Gerät	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn
PW Haid	9	12	0,25	4	1	7	240	Homa 60kw Hänger Standort Garage Kläranlage	mobil	nein	ja	6	Tank fahrbares Gerät	B0	Tanken an Tank Gemeinde 1x auf täglicher Tour	Tour beginnt in Motzenbrunn, Fahnbach, Haarbach; Unterviehausen, Pflegeheim, Sportheim, Burghauserstr. Tanken im Lager und nach Motzenbrunn