# Bekanntmachung

**Vollzug der Wassergesetze;**
**Antrag der Fa. Wacker Chemie AG für die Neuerteilung einer wasserrechtlichen gehobenen Erlaubnis für das Einleiten gesammelter Abwässer in den Alzkanal und in die Salzach sowie von Kühlwasser und Niederschlagswasser in den Alzkanal/Unterwasser und der bei der Wasseraufbereitung anfallenden Sedimentationswässer, Filterrückspülwässer und Trichterschlammwässer in den Alzkanal/Oberwasser aus dem Werk Burghausen**

Die Fa. Wacker Chemie AG hat mit Schreiben vom 16.12.2025 / 21.10.2026 (Vorlage Erläuterungsbericht Revision 3 vom 20.10.2026) die erneute Erteilung einer gehobenen Erlaubnis gemäß §§ 10 und 15 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für das Einleiten gesammelter Abwässer in den Alzkanal und in die Salzach sowie von Kühlwasser und Niederschlagswasser in den Alzkanal/Unterwasser und der bei der Wasseraufbereitung anfallenden Sedimentationswässer, Filterrückspülwässer und Trichterschlammwässer in den Alzkanal/Oberwasser aus dem Werk Burghausen mit Wirkung vom 01.01.2028 um weitere 20 Jahre beantragt, nachdem die bisherige Zulassung mit Ablauf des 31.12.2027 endet (vgl. Bescheide des Landratsamtes Altötting vom 21.11.2007, zuletzt geändert mit Bescheid vom 11.03.2022 sowie Bescheid vom 10.07.1997 i.d.F. vom 23.07.2009, zuletzt geändert mit Bescheid vom 30.10.2023).

Gegenstand des Antrags sind folgende Einleitungen in den Alzkanal:

- gereinigtes Abwasser aus der chemisch-mechanischen Abwasserreinigungsanlage (CHEMARA),

- gereinigtes Abwasser aus der biologischen Abwasserreinigungsanlage (BARA),

- saures Abwasser aus den Produktionsbetrieben CT1 Sitrianlage und CT2 Polysiliciumanlage in den Oberwasserkanal (SW-OWK),

- saures Abwasser aus den Produktionsbetrieben CT1 Sitrianlage und CT2 Polysiliciumanlage in den Unterwasserkanal (SW-UWK),

- Niederschlagswasser aus dem Werksgelände,

- Abwasser aus der Wasseraufbereitung,

- Kühlwasser und Dampfkondensat.

Der Antrag beinhaltet folgende Einleitungen in die Salzach:

- Umleitung des CHEMARA-Ablaufs (gereinigtes Abwasser aus der chemisch-mechanischen Abwasserreinigungsanlage) für die Dauer von Revisionsarbeiten an der Ablaufleitung zum Unterwasserkanal,

- Notentlastung für Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen aus dem Werksbereich (Nord-, Mittel-, Südregensiel),

- Niederschlagswasser aus dem Bereich Alzwerkstraße (südlicher Teil),

- Kühlwasser und Dampfkondensat über die Regenwasserkanalisation bei Revisionsarbeiten.

Für die Benutzung der genannten Gewässer ist folgender Umfang beantragt:

**Tab. 1** Beantragte Hauptparameter von vier Abwasser-Direkteinleitungen

| Parameter | Einheit | BARA | CHEMARA | SW-OWK | SW-UWK |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwasservolumenstrom bei Trockenwetter | m3/h | 1.733 | 2.880 | 120 | 221 |
| Abwasservolumenstrom bei Trockenwetter | m3/d | 34.000 | 34.600 | 2.880 | 2.650 |
| pH | KME | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 | -- | -- |
| Temperatur | °C | 34 * | 32 | 30 | 30 |
| AFS | mg/l | 50 | 20 | 200 | 200 |
| AFS (JMW) | mg/l | 35 | 35 | 35 | 35 |
| TOC | mg/l | 83 | 13 | 10 | 10 |
| TOC (Fracht) | kg/2h | 166 | 14 | -- | -- |
| TOC (JMW) | mg/l | 80 | 33 | -- | -- |
| CSB | mg/l | 200 | 40 | 24 | 24 |
| BSB5 | mg/l | 25 | -- | -- | -- |
| AOX | mg/l | 2,0 | 0,10 | -- | -- |
| AOX (Fracht) | kg/2h | 6,7 | 0,094 | -- | -- |
| AOX (JMW) | mg/l | 1,0 | 1,0 | -- | -- |
| LHKW | mg/l | -- | -- | 0,10 | 0,10 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Quecksilber (Fracht) nach Stand der Technik | g/2h | 1,8 | 0,91 | 0,16 | 0,16 |
| Quecksilber (Fracht) nach Zielerreichungsgebot | g/2h | 0,18 | 0,091 | 0,016 | 0,016 |
| Cadmium | mg/l | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Cadmium (Fracht) | g/2h | 8,8 | 4,5 | 0,80 | 0,81 |
| Nickel | mg/l | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Nickel (Fracht) | g/2h | 88 | 45 | 8,0 | 8,1 |
| Nickel (JMW) | mg/l | 0,050 | 0,050 | -- | -- |
| Blei | mg/l | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Blei (Fracht) | g/2h | 88 | 45 | 8,0 | 8,1 |
| Chrom, gesamt | mg/l | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Chrom, gesamt (Fracht) | g/2h | 88 | 45 | 8,0 | 8,1 |
| Chrom, gesamt (JMW) | mg/l | 0,025 | -- | -- | 0,025 |
| Kupfer, gesamt | mg/l | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Kupfer, gesamt (Fracht) | g/2h | 175 | 91 | 16 | 16 |
| Kupfer, gesamt (JMW) | mg/l | 0,050 | 0,050 | -- | 0,050 |
| Zink | mg/l | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Zink (Fracht) | g/2h | 351 | 182 | 32 | 33 |
| Zink (JMW) | mg/l | 0,30 | 0,30 | -- | -- |
| Phosphor, gesamt | mg/l | 2,0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Stickstoff, gesamt (Summe Ammonium-, Nitrit-, Nitrat-N) | mg/l | 50 | 19 | 5,0 | 5,0 |
| Stickstoff, gesamt (JMW Summe Ammonium-, Nitrit-, Nitrat-N) | mg/l | 30 | -- | -- | -- |
| Fluorid | mg/l | 5,0 | 10 | -- | -- |
| KW, gesamt, gemessen als KW-Index | mg/l | 2,0 | 2,0 | -- | -- |
| $G_{EI}$ Giftigkeit gegenüber Fischeiern | KME | 2 | 2 | 2 | 2 |
| $G_D$ Giftigkeit gegenüber Daphnien | KME | 8 | 8 | 8 | 8 |
| $G_A$ Giftigkeit gegenüber Algen | KME | 16 | 16 | 16 | 16 |
| $G_L$ Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien | KME | 32 | 32 | 32 | 32 |
| $G_M$ Erbgutveränderndes Potential (umu-Test) | KME | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Chlorid | mg/l | -- | -- | 6000 | 5000 |
| freies Chlor | mg/l | -- | -- | -- | 0,10 |

* in der gemeinsamen Einleitung gereinigten Abwassers aus der BARA mit Kühlwasser aus der Schlammverbrennung

Legende:

| | |
|---|---|
| KME | keine metrische Einheit (dimensionslos) |
| -- | entfällt, hier nicht vorgesehen/nicht relevant |
| TOC | gesamter organischer Kohlenstoff |
| CSB | chemischer Sauerstoffbedarf |
| BSB5 | Biologischer Sauerstoffbedarf innerhalb 5 Tagen |
| AOX | Adsorbierbarer organische Halogene (als Chlorid) |
| LHKW | Halogenierte Kohlenwasserstoff-Verbindungen |
| JMW | Jahresmittelwert |

**Tab. 2** Beantragte Überwachungswerte im Abschlämmwasser der Kühlturmanlage O*28

| | | |
|---|---|---|
| Abwasservolumenstrom | m3/a | 1.055.000 |
| Abwasservolumenstrom bei Normalbetrieb | m3/h | 120 |
| Abwasservolumenstrom bei Systementleerung oder Reinigung | m3/h | 200 |
| pH | KME | 6,5-9,0 |
| CSB | mg/l | 65 |
| CSB nach Reinigung mit Dispergatoren | mg/l | 105 |
| Phosphor, gesamt | mg/l | 4,0 |
| AOX | mg/l | 0,15 |
| AOX nach Duchführung einer Stoßbehandlung mit mikrobiziden Wirkstoffen | mg/l | 0,5 |
| Zink | mg/l | kein ÜW (1) |
| Chlordioxid und andere Oxidantien (angegeben als Chlor) | mg/l | 0,3 |
| $G_L$ Giftigkeit gegenüber Leuchtbakterien | KME | 12 |

Legende:

| | |
|---|---|
| KME | keine metrische Einheit (dimensionslos) |
| CSB | chemischer Sauerstoffbedarf |
| AOX | Adsorbierbarer organische Halogene (als Chlorid) |
| kein ÜW (1) | Substanz wird nicht gehandhabt |

**Tab. 3** Beantragte Überwachungswerte der Kühlwasserrückleitungen

| | **Parameter** | **Einheit** | **werkweit** |
|---|---|---|---|
| pro Stunde | Volumenstrom aller Einleitungen von Kühlwasser und Abwasser aus der Wasseraufbereitung | m3/h | 42.400 |
| pro Sekunde | Volumenstrom aller Einleitungen von Kühlwasser und Abwasser aus der Wasseraufbereitung | m3/s | 11,78 |
| max. | Temperatur der Einleitstellen (46, 48) | °C | 34 |
| max. | Temperatur der Einleitstellen (9b, 9d, 16, 20 & 25) | °C | 33 |
| max. | Temperatur der Einleitstellen (alle anderen) | °C | 29 |
| - | Wärmeabgabe Werk | MJ/s | 441 |
| max. | Aufwärmspanne Alzkanal | K | 5 |
| max. | Temperatur im Unterwasserkanal | °C | 28 |

Die Einzelheiten sind den ausgelegten Antragsunterlagen zu entnehmen.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind in einem gewässerökologischen Gutachten (Bestandteil der Antragsunterlagen), erstellt von der BNGF GmbH – Büro für Naturschutz-, Gewässer- und Fischereifragen (Stand: 09.12.2025), umfassend dargestellt.

Das Vorhaben und die Auslegung der zugrunde liegenden Planunterlagen, die den Anforderungen des § 3 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung – IZÜV entsprechen und damit alle umwelt- und gewässerschutzrelevanten Parameter lückenlos abbilden, werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die für das wasserrechtliche Verfahren entscheidungserheblichen Unterlagen sind zusammen mit dieser Bekanntmachung für die Dauer eines Monats

auf der Internetseite des Landratsamtes Altötting unter

www.lra-aoe.de/aktuelles/aktuelle-bekanntmachungen/#/

ab Montag, den 09.11.2026 bis einschließlich Dienstag, den 08.12.2026

zur Einsichtnahme zugänglich.

Auf Verlangen eines Beteiligten kann auch eine für ihn leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit, z.B. durch Einsichtnahme im Landratsamt Altötting nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel.Nr. 08671/502-759 zur Verfügung gestellt werden.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann während der Auslegung und in der Zeit bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (=Einwendungsfrist), d.h. bis einschließlich Dienstag, den 22.12.2026

- beim Landratsamt Altötting, Bahnhofstraße 13 (Sparkassengebäude), 84503 Altötting, Sachgebiet Wasserrecht, Zi.-Nr. S 210, oder

- bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde, Frau Fischberger, Zi.-Nr. 301/2 (3. Stock) der Stadt Burghausen, Stadtplatz 112, 84489 Burghausen,

- bei der Geschäftsleitung, Zi.-Nr. 1.1 (1. Stock) im Rathaus der Gemeinde Haiming, Hauptstraße 18, 84533 Haiming,

Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich oder zur Niederschrift erheben.

**Es wird darauf hingewiesen,** dass

1. Einwendungen und Stellungnahmen von anerkannten Umweltvereinigungen rechtswirksam nur innerhalb der genannten Einwendungsfrist und nur bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten Stellen vorgebracht werden können,

2. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,

3. Einwendungen, die durch einfache E-Mail vorgebracht werden, nicht der Schriftform genügen und deshalb nicht berücksichtigt werden können,

4. rechtzeitig vorgebrachte Einwendungen sowie Stellungnahmen von Behörden, Vereinigungen und Trägern öffentlicher Belange nach Ablauf der Einwendungsfrist mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen und den Personen bzw. Stellen, die Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, erörtert werden können,

5. im Falle einer Erörterung der Erörterungstermin mindestens eine Woche vorher öffentlich bekannt gemacht wird und die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, in der Regel schriftlich benachrichtigt werden,

6. die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können und auch die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen oder Stellungnahmen durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als fünfzig Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind,

7. bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann.

8. alternativ zu einem Erörterungstermin in Präsenz es auch möglich ist, eine Online-Konsultation durchzuführen. Bei einer Online-Konsultation wird den zur Teilnahme Berechtigten innerhalb einer vorher bekannt zu machenden Frist Gelegenheit gegeben, sich schriftlich oder elektronisch zu äußern (vgl. Art. 27c Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG).

9. im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die persönlichen Daten der Beteiligten für die rechtmäßige Abwicklung der Verfahren gespeichert und verarbeitet werden. Mit der Übermittlung einer Einwendung oder Stellungnahme wird hiermit das Einverständnis erklärt.

Altötting, den 27.10.2026
Landratsamt Altötting

Tanja Meilner
stv. Abteilungsleiterin